



设计说明:

- 本工程属于在原有建筑中的机房改造,本工程使用性质、使用年限、耐火等级等同原建筑,本工程消防疏散、防火分区、消防措施等未作修改,本次修改不涉及原建筑消防设备和系统的改变。
- 本工程建筑灭火器配置场所的火灾危险等级为严重危险级,火灾种类为A、E类,设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器 (MF/ABC5)2具,灭火器放置在灭火器箱内,设置位置详平面图。

会签栏	
建筑	电气
结构	采暖通风
给排水	动力
总图	工艺

备注: _____ REMARKS

设计号: _____ DESIGN NO.

工程名称: _____ PROJECT TITLE

广安市人民医院DSA机房改造装修项目

子项名称: _____ SUB ITEM

建设单位: _____ CLIENT

广安市人民医院

图名: _____ DRAWING TITLE

设计说明
DSA机房改造后灭火器平面布置图

日期: 2022.03 DATE 图别: 水施 DWG.CATEGORY

比例: 1:50 SCALE 图号: 1 DWG.NO.

注册执业栏 REGISTERED ARCHITECT

姓名: _____ NAME

注册证书号码: _____ REGISTRATION CERTIFICATE NO.

注册印章号码: _____ STAMP NO.

设计 DESIGNED BY 郭雪梅

校对 CHECKED BY 蒋一娜

专业负责人 DISCIPLINE CHIEF

项目负责人 PROJECT CHIEF 胡险峰

审核 VERIFIED BY 胡险峰

审定 APPROVED BY 鲍东霞

乙级工程设计证书编号: A251010372 LICENSE NO.

中国核动力研究设计院
NPIC NUCLEAR POWER INSTITUTE OF CHINA

地址: 成都市一环路南三段28号

ADD: NO.28,SOUTH THIRD SECTION, FIRST RING, CHENGDU, CHINA

邮编: 610041

POST: _____

电话: 028-85906067

TEL: _____

传真: 028-85906067

FAX: _____

邮箱: npic_jzs@163.com

E-MAIL: _____

网址: Http://www.npic.ac.cn

HTTP: _____

图例: □ 土建改造区域 ▨ 非改造区域

DSA机房改造后灭火器平面布置图 1:50